

COMUNE DI POSTUA

Via Cappella, n.2

C.F.82001530029
Te.015/7690006

C.A.P.13010

P.IVA 00415640028
Fax 015/7690921e-mail: postua1@libero.it**S. U. A. P.****PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO UNICO****Il Responsabile del S.U.A.P.**

Vista la domanda di rinnovo delle Autorizzazioni allo scarico delle pubbliche reti fognarie presenti nel territorio del Comune di Postua presentata al SUAP del Comune di Postua l' 08/08/2012 dalla ditta " CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. " , quale gestore del S.I.I., ai sensi del D.Lgs.152/06 e smi e del DPR 160/210 e smi ;

Considerato che la domanda ha dato luogo all'avvio delle procedure in materia da parte della Provincia di Vercelli a cui il Comune di Postua ha richiesto avalimento delle strutture e delle competenze tecniche del Settore Tutela Ambientale per l'istanza di rinnovo del Provvedimento Autorizzativo prot. n. 0060536/000 del 17/08/2009 ;

Vista la nota n. 95984 del 20/11/2012 della Provincia e del Dipartimento A.R.P.A. di Vercelli con la quale è stato comunicato ai SUAP l'avvio del procedimento finalizzato al rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle pubbliche fognature ;

Visto il parere favorevole espresso in merito dal Dipartimento A.R.P.A. di Vercelli prot. n. 55187 in data 14/06/2013 ;

Vista la nota della Provincia di Vercelli n.64297/000 in data 27/8/2013 pervenuta al prot.n. 2332 in data 9/10/2013 con cui è stata trasmessa la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Vercelli n. 2107 del 31/07/2013 avente ad oggetto " D. lgs. n. 152/06 e smi. Autorizzazione allo scarico delle pubbliche reti fognarie acque reflue urbane del Comune di Postua. Impresa CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. di Serravalle Sesia " ;

Preso atto che la validità del provvedimento dirigenziale della Provincia di Vercelli è di **quattro anni a decorrere dal 17/08/2013** ai sensi del comma 8 dell' art.124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ;

Considerata l'opportunità di far constare ciò in un formale atto **AUTORIZZATIVO** da valere ad ogni conseguente effetto;

Evidenziato che, ai sensi del DPR 160/210, il provvedimento conclusivo del procedimento rilasciato dallo Sportello Unico è -ad ogni effetto- titolo unico per il rinnovo della richiesta Autorizzazione allo scarico delle pubbliche fognature in Comune di Postua;

Visto il D.Lgs. 112/1998 e il DPR 160/2010 ;

Tutto ciò premesso, a conclusione del procedimento e per tutto quanto considerato, così come motivato, assume il seguente

PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO

quale titolo unico e autorizzativo, facendo propria la sopraindicata Determinazione Dirigenziale della Provincia di Vercelli n. 2107 del 31/07/2013 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento conclusivo, per il rinnovo dell'Autorizzazione n. 0060536 del 17/08/2009 all'impresa CO.R.D.A.R. S.p.A. con sede legale in Serravalle Sesia, frazione Vintebbio, P. IVA 01271960021 per l'esercizio dello scarico delle pubbliche reti fognarie acque reflue urbane del Comune di Postua.

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto, da parte della ditta, di tutte le condizioni e prescrizioni dettate nella Determinazione Dirigenziale allegata al presente provvedimento, con l'avvertenza che il presente atto potrà essere privato di effetti (anche mediante provvedimenti delle singole autorità competenti) nel caso in cui siano apportate modifiche non consentite o non preventivamente autorizzate nonché negli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni normative, per cui ogni eventuale variazione o modifica strutturale relativa ad ogni singolo tronco fognario approvato dovrà essere sottoposta a comunicazione o richiesta di autorizzazione qualora previsto dalla vigente normativa. La ditta destinataria del presente provvedimento unico è responsabile di ogni inosservanza delle norme di legge, dei regolamenti, delle prescrizioni stabilite dall'Amministrazione Provinciale e delle modalità esecutive stabilite nel precitato provvedimento dirigenziale n. 2107 del 31/07/2013 che viene fatto proprio e ricompreso in ogni sua parte per cui la validità del presente provvedimento è di **quattro anni a decorrere dal 17/08/2013** ai sensi ai sensi c.8 art.124 del D.Lgs. 152/2006 e smi.

Il presente provvedimento è notificato alla ditta richiedente, viene inoltre inviato in copia all'ARPA e alla Provincia di Vercelli - Settore Tutela Ambientale.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, ovvero Ricorso Storordinario al capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del DPR 24 Novembre 1971 n. 1199.

Al presente provvedimento è allegato il seguente atto che è da considerare parte integrante e sostanziale ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e smi;


-Determinazione Dirigenziale n. 2107 del 31/07/2013 del Dirigente Tutela Ambientale della Provincia di Vercelli.

Si dispone la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio informatizzato del Comune di Postua per la durata di gg. 15 (quindici) consecutivi.

Postua, 29/10/2013



Il Responsabile del S.U.A.P.
Dr. *[Signature]* Garavaglia



PROVINCIA DI VERCELLI

Personale e Organizzazione - Tutela Ambientale

UFFICIO Gestione Risorse Idriche Integrate

Atto N. 2107

N. Mecc. PDET-2111-2013 del 30/07/2013

del 31/07/2013

Oggetto: *D.Lgs. n.152/06 e s.m.i. Autorizzazione allo scarico delle pubbliche reti fognarie $\hat{A}$ acque reflue urbane del Comune di Postua. Impresa CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. Serravalle Sesia.*

IL DIRIGENTE

Preso atto che le Imprese che gestiscono il servizio idrico integrato hanno trasmesso ai SUAP competenti per territorio, alla Provincia di Vercelli ed al Dipartimento A.R.P.A. le istanze relative al rilascio/rinnovo delle autorizzazioni allo scarico dei pubblici tronchi fognari;

Ravvisata la necessità di disporre il rilascio/rinnovo di opportuni provvedimenti autorizzativi allo scarico delle reti fognarie pubbliche ubicate in territorio dei singoli comuni della provincia di Vercelli;

Considerato che con provvedimento prot. n. 0060536/000 del 17/08/2009 è stato disposto il rilascio della autorizzazione allo scarico delle pubbliche fognature del Comune di Postua in capo all'Impresa CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. in quanto gestore del Servizio Idrico Integrato;

Visto il D.P.R. 07.09.2010 n. 160 recante disposizioni in merito a "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive", che individua il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano come oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi;

Considerato che la Regione Piemonte ha impartito, con circolare n° 3 prot. n° 3492 in data 19.03.2012, le prime disposizioni di attuazione in ambito regionale del DPR 160/2010;

Rilevato che i SUAP, in attesa della definizione di ulteriori indicazioni operative da parte della Regione Piemonte sugli applicativi del D.P.R. n. 160/2010, hanno inviato in modalità telematica parte della sopra citata documentazione unitamente ad alcune richieste di avalimento;

Considerato che la vigente normativa (LL.RR. 48/93 e 44/2000) ha conservato la competenza in materia di scarichi delle pubbliche fognature in capo alla Provincia;

Vista la nota n. 95984 del 20.11.2012, della Provincia e del Dipartimento A.R.P.A. di Vercelli, con la quale è stato comunicato ai SUAP l'avvio del procedimento finalizzato al rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle pubbliche fognature;

Visto il parere favorevole espresso in merito dal Dipartimento A.R.P.A. di Vercelli n. Prot. 55187 in data 14/06/2013;

Vista la vigente normativa;

Ritenuto di provvedere al riguardo;

DETERMINA

- di classificare le acque reflue prodotte e scaricate dalle pubbliche fognature presenti in territorio del Comune di Postua, come urbane, secondo quanto previsto dall'art. 74 lettera i) del D. Lgs 152/06 e s.m.i. e dell'art. 4 della L.R. 13/90 e s.m.i.;
- di autorizzare il Titolare dell'Impresa CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. con sede legale in Serravalle Sesia - Fraz. Vintebbio - a scaricare le acque reflue urbane delle pubbliche reti fognarie del Comune di Postua come in appresso descritto:

TRONCO FOGNARIO N. 1

denominazione	Frazione Roncole 1
classificazione	I° categoria L.R. 13/90
scarico in corpo idrico superficiale	Rio Mulino
localizzazione punto di scarico	Frazione Roncole - Fg.10 - Mapp.3
codice SIRI punto di scarico	SCC0407599
abitanti equivalenti serviti	10
abitanti equivalenti fluttuanti	8
potenz. impianto	20
depuratore (tipo)	Fossa Imhoff
reflui industriali	no
scaricatori di piena	no

TRONCO FOGNARIO N. 2

denominazione	Frazione Roncole 2
classificazione	I° categoria L.R. 13/90
scarico in corpo idrico superficiale	Torrente Strona
localizzazione punto di scarico	Frazione Roncole - Fg.11 - Mapp.462

codice SIRI punto di scarico	SCC0255199
abitanti equivalenti serviti	100
abitanti equivalenti fluttuanti	23
potenz. impianto	150
depuratore (tipo)	Fossa Imhoff
reflui industriali	no
scaricatori di piena	1

TRONCO FOGNARIO N. 3

denominazione	Postua Centro
classificazione	I° categoria L.R. 13/90
scarico in corpo idrico superficiale	Torrente Strona
localizzazione punto di scarico	Postua Centro - Fg.15 - Mapp.21
codice SIRI punto di scarico	SCC0255280
abitanti equivalenti serviti	117
abitanti equivalenti fluttuanti	19
potenz. impianto	200
depuratore (tipo)	Impianto ad ossidazione totale
reflui industriali	no
scaricatori di piena	1

TRONCO FOGNARIO N. 4

denominazione	Frazione Riva
classificazione	I° categoria L.R.13/90
scarico in corpo idrico superficiale	Torrente Strona
localizzazione punto di scarico	Frazione Riva - Fg.20 - Mapp.98
codice SIRI punto di scarico	SCC0255307
abitanti equivalenti serviti	79
abitanti equivalenti fluttuanti	16
potenz. impianto	100
depuratore (tipo)	Fossa Imhoff
reflui industriali	no
scaricatori di piena	1

TRONCO FOGNARIO N. 5

denominazione	Frazione Naulina e Frazione Fucine
classificazione	I° categoria L.R. 13/90
scarico in corpo idrico superficiale	Rio Fucine
localizzazione punto di scarico	Frazione Fucine - Fg.17 - Mapp.253
codice SIRI punto di scarico	SCC0407601
abitanti equivalenti serviti	190
abitanti equivalenti fluttuanti	24

potenz. impianto	250
depuratore (tipo)	Fossa Imhoff
reflui industriali	no
scaricatori di piena	2

TRONCO FOGNARIO N. 6

denominazione	Via per Crevacuore e Via Molino
classificazione	I° categoria L.R. 13/90
scarico in corpo idrico superficiale	Torrente Strona
localizzazione punto di scarico	Fg 22 - Mapp.163
codice SIRI punto di scarico	SCC0405526
abitanti equivalenti serviti	11
abitanti equivalenti fluttuanti	8
potenz. impianto	80
depuratore (tipo)	Impianto a fanghi attivi
reflui industriali	no
scaricatori di piena	1

scaricatore di piena n. 1

localizzazione	Frazione Roncole
scarico in corpo idrico superficiale	Torrente Strona
scaricatore a servizio del tronco fognario	n. 2

scaricatore di piena n. 2

localizzazione	Postua Centro
scarico in corpo idrico superficiale	Torrente Strona
scaricatore a servizio del tronco fognario	n. 3

scaricatore di piena n. 3

localizzazione	Fg.20 - Mapp.4
scarico in corpo idrico superficiale	Torrente Strona
scaricatore a servizio del tronco fognario	n. 4

scaricatore di piena n. 4

localizzazione	Fg.17 - Mapp.254
scarico in corpo idrico superficiale	Rio Fucine
scaricatore a servizio del tronco fognario	5

scaricatore di piena n. 5

localizzazione	Fg.17 - Mapp.57
scarico in corpo idrico superficiale	Torrente Strona
scaricatore a servizio del tronco fognario	n. 5

scaricatore di piena n. 6

localizzazione	Ridosso impianto di depurazione
scarico in corpo idrico superficiale	Torrente Strona
scaricatore a servizio del tronco fognario	n. 6

con l'obbligo delle seguenti prescrizioni generali:


prescrizioni tronchi fognari n. 1, 2, 3, 4, 5, e 6:

1. deve essere garantita la corretta e costante efficienza delle impiantistiche di trattamento in modo tale da garantire in ogni condizione operativa il rispetto dei limiti di accettabilità allo scarico stabiliti dalla tabella dell'Allegato 1 della L.R. 13/90 e s.m.i.. La metodologia di campionamento dei reflui deve avvenire con campionamenti medi nell'arco delle 24 ore;
2. i corpi idrici recettori devono essere di portata tale che l'immissione del refluo non rechi peggioramento della sua qualità ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale disposti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
3. dovrà essere rispettato quanto indicato nei disciplinari di gestione speciale, fatte salve eventuali considerazioni prescrittive relativamente a criticità che si potrebbero manifestare nei confronti delle matrici ambientali ed, in particolare, al recettore delle acque reflue urbane, così come richiamato dal Regolamento 17/R 2008, Allegato A punto 7 lettera d). Eventuali variazioni del disciplinare di gestione speciale dovranno essere preventivamente comunicate alla Provincia ed al Dipartimento A.R.P.A. di Vercelli;
4. i pozzetti di ispezione e di campionamento posti a monte dell'immissione dei reflui nel corpo idrico recettore devono essere mantenuti costantemente agibili, puliti e devono consentire il prelievo del refluo depurato;
5. i fanghi asportati devono essere stoccati e smaltiti nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia;
6. la movimentazione dei fanghi non deve essere causa di propagazione di odori molesti;
7. gli scaricatori di piena-sfioratori, devono essere dimensionati in modo tale che lo sfioro abbia inizio ad una portata pari a cinque volte la portata media giornaliera in tempo secco, secondo quanto previsto dall'art. 6 della L.R. 13/90 e s.m.i.;
8. in caso d'incidenti che possano comportare il mancato rispetto dei limiti tabellari previsti dovrà essere data tempestiva comunicazione alla Provincia e al Dipartimento A.R.P.A. di Vercelli, e dovrà altresì essere fornito un adeguato piano di ripristino delle condizioni di corretta funzionalità dello scarico;
9. le acque irrigue/parassite confluenti in pubblica fognatura devono essere oggetto di puntuali valutazioni al fine di essere allontanate dalla stessa;
10. dovrà essere aggiornato, all'occorrenza, lo studio relativo alle acque parassite e di infiltrazione in pubblica rete fognaria. Tale studio dovrà essere trasmesso alla Provincia ed al Dipartimento A.R.P.A. di Vercelli;
11. dovrà essere aggiornato l'elenco degli insediamenti produttivi afferenti alla pubblica fognatura in caso di variazioni;
12. dovrà proseguire lo studio/monitoraggio del parametro Escherichia coli, quanto meno con cadenza stagionale, valutando le portate del corpo idrico recettore. I risultati dovranno essere trasmessi alla Provincia e il Dipartimento A.R.P.A. di Vercelli entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello oggetto di monitoraggio
13. le eventuali registrazioni in continuo devono essere tenute a disposizione del personale di controllo per almeno tre anni;

➤ di stabilire:

- che all'Ente autorizzante di cui al D.P.R. n. 160/2010 dovrà essere:
 - comunicata preventivamente ogni variazione o modifica strutturale relativa ad ogni singolo tronco fognario;
 - richiesta la volturazione dell'autorizzazione in caso di variazione della ragione sociale;
- che il presente provvedimento autorizzativo allo scarico delle acque reflue urbane – pubbliche fognature:
 - ha la durata di anni quattro, ai sensi del comma 8 dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., a partire dal 17/08/2013 ed un anno prima della scadenza dovrà essere presentata domanda di rinnovo;
 - non è surrogatorio delle eventuali altre autorizzazioni richieste dalle specifiche normative di settore connesse all'esercizio dell'attività autorizzata. Pertanto è fatto obbligo di acquisire tali autorizzazioni ove necessario.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dott. Piero Gaetano VANTAGGIATO)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Vantaggiato', is written over a horizontal line.

Rif. numero meccanografico PDET-2111-2013

Oggetto: D.Lgs. n.152/06 e s.m.i. Autorizzazione allo scarico delle pubbliche reti fognarie *Â*;
acque reflue urbane del Comune di Postua. Impresa CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. Serravalle
Sesia.

La presente determinazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio

il -9 AGO/ 2013 e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi.

Vercelli, li 9/AGO. 2013



L'INCARICATO DEL SERVIZIO

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione, si da' atto che la presente
determinazione e' divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge.

Vercelli li 19 AGO. 2013



L'INCARICATO DEL SERVIZIO