

COMUNE DI POSTUA
(PROVINCIA DI VERCELLI)

OGGETTO: " INCARICO ALLA DITTA BIELETTRICA DI SECCO ALBERTO E C. SAS PER
MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO - CODICE SMART_CIG: Z022425352."
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: RASINO Geom. Giovanni

DETERMINAZIONE N. 94 DEL 26/06/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto di nomina del Responsabile del Servizio tecnico, Decreto Sindacale n. 01/2013 nonché Convenzione sottoscritta tra le parti per la gestione associata del servizio urbanistica / Lavori pubblici stipulata tra i Comuni di Valduggia, Postua, Guardabosone e Breia;

PREMESSO:

- che occorre provvedersi con la manutenzione dell'impianto fotovoltaico mediante sostituzione di n. 3 scaricatori sui quadri stringa e verifica inverter in anomalia e display;
- che dette opere di manutenzione non richiedono una specifica progettazione poiché rientrano nell'ambito di lavori di manutenzione ordinaria ai sensi di Legge;
- **che occorre pertanto procedere ad incaricare idonea Ditta per i necessari interventi in programma poiché questo Ente non ha dotazione di personale e attrezzature per l'esecuzione dei lavori in questione;**

CONSIDERATO che l'art. 1 comma 450 della L. n. 296/2006 e s.m.i., ha stabilito che per l'acquisto di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario si dovrà fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) di cui all'art. 238, comma 1, del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010;

RICHIAMATA la deliberazione della Corte dei Conti Lombardia, del 18 marzo 2013 n. 92, la quale ha stabilito che gli acquisti in economia devono esaurirsi ed effettuarsi obbligatoriamente all'interno dei mercati elettronici, fatta salva l'ipotesi di non reperibilità dei beni o servizi, motivando tuttavia, in considerazione delle caratteristiche tecniche del bene o della prestazione, l'insussistenza degli stessi sui mercati elettronici disponibili, e/o la non equipollenza/sostituibilità con altri beni / servizi presenti sui mercati elettronici;

CONSIDERATO che:

- data la necessità di reperire in tempi brevissimi una Ditta specializzata si rende **NECESSARIO** provvedersi con affidamento diretto a Ditte operanti nella zona che possono intervenire subito a semplice chiamata ed anche nei giorni festivi ed a costi ragionevoli;

VISTO il D.lvo n. 50 del 18 aprile 2016 che all'art. 36 comma 2 prevede (si riporta stralcio articolato):

Art. 36. (Contratti sotto soglia)

Omissis...


2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

- a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
- b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
- c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata di cui all'articolo 63 con consultazione di almeno dieci operatori

VISTO: si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, 1° c., del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, il sottoscritto esprime, sulla proposta della presente di determinazione, il seguente parere, in ordine alla sola regolarità tecnica: **FAVOREVOLE**



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(RASINO Geom. Giovanni)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

si attestano la regolarità contabile, copertura finanziaria (art. 153 c.3,4 e 5 d.lgs.267/2000) e la registrazione dell'impegno di spesa N. **139**

Li **26 GIU. 2018**



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to: **RASSUTO Lucietta**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Reg. pubbl. n.

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio informatizzato del Comune di Postua dal giorno _____ al giorno _____ per rimanervi quindici giorni consecutivi.


Il Messo Comunale



Sede legale ed operativa :

Via Castelletto cervo, 311 - 13836 COSSATO (BI)

Tel 015 9842529 - Fax 015 927167



Cossato (BI), 25.06.2018

Spett.le

COMUNE DI POSTUA

Via Cappella, 2

13010 Postua (VC)

Tel : 015 7690 006

Email : postua1@libero.it


C.a. Rosa Donatella D'Alberto

Oggetto: Preventivo per intervento presso Vs. impianto fotovoltaico della scuola elementare.

Facendo seguito alla Vs. gradita richiesta e sulla base delle informazioni che ci avete gentilmente fornito, desideriamo porre alla Vs. attenzione la seguente proposta per intervento presso il Vs. impianto fotovoltaico installato presso la Scuola Elementare.

Di seguito forniamo un dettaglio dei servizi e delle prestazioni previste:

- Sostituzione di N°3 scaricatori sui quadri stringa;
- Verifica inverter in anomalia e display;



☆ Dario Gallina <dario.gallina@bielettrica.it> (dario.gallina@bielettrica.it)

25/6/2018 18:27

A postua1@libero.it Copia Andrea Magagna

▼ 2 allegati Vista Scarica Salva in Drive



Buongiorno,

come da accordi telefonici, in allegato trovate preventivo di spesa per un primo intervento presso l'impianto fotovoltaico. L'intervento ha lo scopo di effettuare il cambio delle tre cartucce degli scaricatori e di fare le prime verifiche del caso.

Inoltre :

- **Il servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto fotovoltaico completa di :**
 - Controllo visivo dei moduli fotovoltaici;
 - Verifica ancoraggio meccanico della struttura di fissaggio e dei pannelli fotovoltaici;
 - Verifica funzionamento elettrico dei dispositivi in corrente continua (tensioni e correnti delle stringhe del campo fotovoltaico, apparecchiature per il sezionamento e protezione contenute nei quadri di stringa) e degli organi di comando e protezione di tutti i quadri elettrici a corrente alternata;
 - Lavaggio dei pannelli fotovoltaici mediante demineralizzatore e sistema di spazzole su asta telescopica.
 - Verifica strumentale dell'efficienza dell'impianto in funzione delle condizioni meteo climatiche ed in conformità alla norma CEI 82-25.**Viene offerto a 650,00€+IVA**
- **La sostituzione dell'inverter (non più in garanzia perché ormai trascorsi più di 5anni)**
è pari a : 1.000,00€+IVA

Attendiamo un Vs. prezioso riscontro.

Saluti

**Ing. Dario Gallina**

Direttore Tecnico

dario.gallina@bielettrica.it (mailto:dario.gallina@bielettrica.it)

Via Castelletto Cervo 311

13836 Cossato (BI)

Tel : +39 015 9842529

C.F./P.IVA : 01461060020